

# Philips Lighting

## Installation Instructions


Instructions de montage  
Montageanweisung  
Montagevoorschrift

Istruzioni di montaggio  
Instrucciones de montaje  
Monteringsanvisning


**MVF 024**  
**1000 W**  
**2000 W**

Windage area  
Surface au vent  
Luftwiderstand  
Windvangend  
oppervlak  
Superficie al vento  
Superficie expuesta al viento  
Vindfångstyta


0.3 m<sup>2</sup>  
65°  
CW 0.32



MVF 024 2000:  
MHN-TD 2000W







MVF 024 1000:  
SON-T 1000W  
HPI-T 1000W



Ø 21 mm W3/4  
M 20

MVF 024 2000W



Weight  
Poids  
Gewicht  
Gewicht  
Peso  
Peso  
Vikt

16 kg

If the front glass is broken, switch off the luminaire and replace the front glass.

En cas de rupture de la vasque, la remplacer après avoir mis le luminaire hors circuit.


Sollte die Glasscheibe brechen, ist die Leuchte auszuschalten und die Glasscheibe zu ersetzen.

In geval van ruitbreuk het armatuur uitschakelen en de ruit vervangen.

In caso di rottura del paralume, disinserire l'armature e sostituirlo.

Si se rompe el cristal, desconecte la armadura y sustitúyalo.

Om frontglaset är spräckt, stäng av lampan och byt ut frontglaset.



Minimum distance to any combustible material.

Distance minimale jusqu'aux surfaces pouvant pendre feu.

Minimale Abstand zu brennbaren Gegenständen.

Minimum afstand tot brandbare oppervlakten.

Distanza minima rispetto a superfici infiammabili.




Separación mínima hasta superficies inflamables.

Minsta avstånd till belyst föremål.

Philips Lighting



**PHILIPS**



FOR SAFETY REASONS WE ADVISE YOU TO CONNECT THE SAFETY CIRCUIT, WHICH IS AN OPTIONAL FUNCTION IN THE CASE OF THIS LUMINAIRE.

If connected as shown in the diagram below (connection points 4 and 5), the safety switch will control the relays which interrupt the mains when the back section of the luminaire is opened.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONNECTER LE CIRCUIT DE SÉCURITÉ, QUI CONSTITUE UNE FONCTION EN OPTION POUR CE LUMINAIRE.

S'il est connecté conformément au schéma ci-dessous (points de branchement 4 et 5), l'interrupteur de sécurité commandera le relais qui coupe le courant secteur lorsque l'on ouvre la partie arrière du luminaire.

WIR EMPFEHLEN, AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DIE SICHERHEITSSCHALTUNG ANZUSCHLIEßEN, DIE ALS OPTIONALE FUNKTION FÜR DIESE LEUCHE VORGESEHEN IST.

Wenn die Schaltung wie im nachstehenden Schaltplan dargestellt angeschlossen wird (Anschlußpunkte 4 und 5), steuert der Sicherheitsschalter das Relais, das die Stromversorgung unterbricht, wenn die Rückwand der Leuchte geöffnet wird.

OM VEILIGHEIDSRADENEN ADVISEREN WIJ U DE VEILIGHEIDSSCHAKELING, DIE ALS OPTIE BIJ DEZE ARMATUUR VERKRIJGBAAR IS, AAN TE SLUITEN.

Indien zij volgens onderstaand schema wordt aangesloten (aansluitpunten 4 en 5), stuurt de veiligheidschakeling de relais aan die de voeding onderbreken wanneer het achterste gedeelte van de armatuur geopend wordt.

PER MOTIVI DI SICUREZZA È CONSIGLIABILE COLLEGARE IL CIRCUITO DI SICUREZZA, UNA FUNZIONE OPZIONALE DI QUESTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE.


Se collegato come illustrato nella figura che segue (punti di collegamento 4 e 5), l'interruttore di sicurezza può controllare il relè che interrompe l'alimentazione di rete quando si apre la sezione posteriore dell'apparecchio.

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LE RECOMENDAMOS QUE CONECTE EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN, QUE ES UNA FUNCIÓN OPCIONAL PARA ESTA LUMINARIA.

Estando conectado de la forma que se detalla en el diagrama de abajo (puntos de conexión 4 y 5), el interruptor de seguridad activará el relé que corta la alimentación de corriente cuando se abre la parte trasera de la luminaria.




AV SÄKERHETSSKÅL RÅDER VI DIG ATT ANSLUTA SÄKERHETSKRETSEN, VILKEN ÄR ETT EXTRA TILLBEHÖR TILL ARMATUREN.

Om den ansluts som visas i nedanstående figur (anslutningspunkterna 4 och 5) kommer säkerhetsbrytaren att styra reläet som bryter nätspanningen, när bakstycket öppnas på armaturen.






- \* Not delivered by Philips
- \* Non fourni par Philips
- \* Nicht durch Philips geliefert
- \* Niet door Philips geleverd
- \* Non fornito da Philips
- \* No lo suministra Philips
- \* Levereras ej av Philips

	(GB)	(F)	(D)	(NL)	(I)	(E)	(S)
A	earth	mise à la terre	Erde	aardaansluiting	massa	tierra	jord
B	phase	phase	Phase	faseaansluiting	fase	fase	fas
C	circuitbreaker 10A	coupe-circuit 10A	Leistungsschalter 10A	onderbreker 10A	interruttore di circ. 10A	disyuntor 10A	strömbrytare 10A
D	safety relay	relais de sécurité	Sicherheitsschalter	veiligheidsrelais	relé di sicurezza	relé de seguridad	säkerhetsrelä
E	baseplate	plaque de montage	Grundplatte	grondplaat	piastra base	placa base	basplatta
F	connection box	boîtier de connexion	Anschlußkasten	aansluitdoos	scatola collegamenti	caja de conexión	anslutningsdosa
G	floodlight	projecteur	Flutlicht	schijnwerper	proiettore	proyector	strålkastare
H	fuse holder	porte-fusible	Sicherungshalter	zekeringhouder	portafusibile	portafusible	säkringshållare
I	capacitance	capacité	Kondensator	capaciteit	condensatore	capacitancia	kondensator
J	gear	ballast	Vorschaltgerät	ballast	accessori elettrici	estabilizador	drossel
K	ignitor	dispositif d'allumage	Zündvorrichtung	ontsteker	accenditore	dispositivo de encendido	tändare



## MVF 024 1000





### MVF 024 1000/2000

